

Reacties en antwoorden Voorlopig Ontwerp, project Torensloot-zuid

nummer	Vraag/Suggestie/Opmerking over het Voorlopige Ontwerp
vraag 1 antwoord	komt er parkeren bij het water langs de Hollandiastraat? Nee, we proberen deze groenzijde met de bomenrij intact te houden. Parkeren komt aan de woningzijde.
vraag 2 antwoord	Kan er een looppad komen tussen de Hollandiastraat en het water? Voor de bejaarden, wel verlicht. Een pad langs het water is een goed idee en nemen we mee in de verdere uitwerking van het ontwerp. Omdat het recreatief is komt er geen verlichting. Een verlicht alternatief voetpad is nl. aanwezig.
vraag 3 antwoord	Kan er een parkeerplaats in de Hollandiastraat komen voor busjes? Wij maken geen aparte parkeerplaatsen voor busjes omdat dit juridisch niet mogelijk is.
vraag 4 antwoord	Worden de brandkranen ook goed zichtbaar aangebracht? Jazeker, dit wordt met de brandweer afgestemd.
vraag 5 antwoord	Ik heb liever geen parkeerplaats voor de deur? Het ontwerp is gebaseerd op het algemeen belang. Wij proberen zoveel mogelijk persoonlijke voorkeuren te verwerken in het ontwerpen, maar we kunnen helaas niet met alle voorkeuren meegaan. Dit is omdat de ene voorkeur tegenstrijdig kan zijn met andere voorkeuren.
vraag 6 antwoord	Kan er beschoeiing komen in de Torensloot langs de Hollandiastraat? Ja, zoals het er nu naar uitziet wordt in het late voorjaar de beschoeiing in de Torensloot aangebracht.
vraag 7 antwoord	Volgt er nog communicatie over klimaatadaptie? Dat is wel de bedoeling. De wijk wordt klimaatadaptief ingericht. Het klimaat verandert en daarom moeten we maatregelen nemen om Wormerland leefbaar te houden. In uw wijk gaan we bijvoorbeeld het regenwater langer vasthouden in de ondergrond en meer groen in de openbare ruimte realiseren. Ook bewoners kunnen hierin een grote bijdrage leveren door de tuin te vergroenen of te vergrinden.
vraag 8 antwoord	Is het een idee om een bon uit te geven voor een plant in de tuin ipv een tegel? Dat is een sympathiek idee. Wij gaan bij de beheerder informeren of dit kan worden geregeld.
vraag 9 antwoord	Ik kom lastig in mijn garage omdat de straat erg verzakt is. Gaat deze omhoog, en dan zonder drempels of hobbels? Het straatniveau proberen we naar de oorspronkelijke hoogte te brengen. Plaatselijk kan dit erg veel zijn. Voor uitritten en garages zorgen we voor zo weinig mogelijk hindernissen.
vraag 10 antwoord	Bij het speelplaatsje staat een boom die scheef staat. Gaat die weg? De groenbeheerder inventariseert alle bomen. Is een boom ziek, gevaarlijk of heeft deze nog een korte levensduur, dan verwijderen wij deze boom.
vraag 11 antwoord	Komt er een drain in het grasveld van Parkzicht? Dit valt buiten onze projectopdracht. Volgens onze gegevens ligt er al een drain in het veld maar weten ook dat het veld erg nat kan zijn. Wij zullen dit met de beheerder bespreken.
vraag 12 antwoord	Liever geen boom bij mij voor de deur? zie antwoord 5.
vraag 13 antwoord	Wordt de straat weer opengemaakt als het gas wordt afgekoppeld? Ja, dat zal in de toekomst het geval zijn. Op dit moment staat uw wijk niet in de planning om afgesloten te worden van gas. Wij kunnen met het groot onderhoud hier ook geen rekening mee houden omdat dit te onzeker is.
vraag 14 antwoord	Is de rioolput in onze voortuin nog in werking? Ja, die blijft tot de aanleg en het aansluiten van het nieuwe riool in werking.
vraag 15 antwoord	Wat wordt er gedaan met de rioolput? De put wordt tot ca 80cm onder de grond verwijderd en volgestort met zgn. schuimbeton om instorten in de toekomst te voorkomen.
vraag 16 antwoord	Wij willen de voortuin aanpakken met bestrating en boompjes. Moet de put bereikbaar blijven? Ja, tot en met het aansluiten van het nieuwe riool moet de put en hier ruim omheen bereikbaar blijven. Na het volstorten met het schuimbeton vervalt de functie. Wij raden aan om te wachten met het inrichten.
vraag 17	Wat kunnen we het best doen met de ophoging van onze voortuin?

Reacties en antwoorden Voorlopig Ontwerp, project Torensloot-zuid

nummer	Vraag/Suggestie/Opmerking over het Voorlopige Ontwerp
antwoord	Afwachten tot de herinrichting voor uw huis klaar is. De aannemer gaat nog in uw voortuin graven om het nieuwe riool voor u aan te sluiten. Het kan zijn dat het nieuwe trottoir hoger komt te liggen dan het huidige niveau. Als u het nieuwe trottoir afwacht kunt u daarna makkelijk met uw erf hier goed op aansluiten. Als u niet zoalng wilt of kunt wachten raden wij aan het erf zo hoog mogelijk aan te brengen en contact op te nemen met Wim Wilms via torensloot@wormerland.nl of via 075-651.2100.
vraag 18 antwoord	Hoe wordt de tuin weer afgeleverd na de werkzaamheden? De aannemer sluit in overleg met u het nieuwe riool weer aan op de woning. Meestal graaft de aannemer onder het tuinpad en zo weinig mogelijk onder beplanting. Na het graven legt hij de tegels en evt. planten weer terug.
vraag 19 antwoord	Wordt rekening gehouden met de garage aan de achterkant van mijn huis? Alle ons bekende uitgangen of inritten worden meegenomen in het ontwerp.
vraag 20 antwoord	Vervalt het recht van overpad na het onklaar maken van de huidige riolering in de voortuin? Het riool is straks onbruikbaar en heeft geen ondehoud of zakelijk recht meer nodig. Het nieuwe riool wordt wel aangesloten aan de huisaansluitingen maar het onderhoud op particuliere grond is voor de eigenaar.
vraag 21 antwoord	Van wie zijn de achterpaden en worden deze meegenomen in de renovatie? De achterpaden zijn veelal van de gemeente en worden meegenomen indien noodzakelijk. Achterpaden van particulieren of van de woningbouw vallen buiten onze werkzaamheden maar hier worden wel gesprekken over gevoerd.
vraag 22 antwoord	De afwatering van de weg werkte prima. Waarom wordt dit anders? Het ontwerp houdt rekening met klimaatadaptie (zie ook antwoord 7).
vraag 23 antwoord	Waarom niet gelijk het gas afkoppelen? De planning voor het afkoppelen van gas is erg onzeker en de wijk is toe aan groot onderhoud. Omdat we te maken hebben met andere partijen zoals Liander hebben we weinig invloed op deze planing.
vraag 24 antwoord	Wij merken geen parkeerdruk in de buurt? Parkeerdruk is in de wijk verschillend. We proberen minimaal het huidige aantal parkeerplaatsen te behouden. Waar de druk het hoogst is worden extra parkeerplaatsen gemaakt.
vraag 25 antwoord	Parkeerplaatsen langs Parkzicht worden gebruikt door de 'Ketelhuizers'? Dat kan, het zijn openbare parkeerplaatsen.
vraag 26 antwoord	Is er al meer bekend over de verlichting op het Parkzichtveld? Er staan nl. al lichtmasten. Het veld en wandelpad is recreatief en daar wordt geen verlichting geplaatst. De drie huidige lichtmasten zijn blijven staan uit de tijd dat het nog een parkeerplaats was voor de school.
vraag 27 antwoord	Komt er bij de uitgang van de steeg uit de Wandelaarstraat een hekje? Nee, die plaatsen wij niet.
vraag 28 antwoord	Kan er een schuine band komen tpv uitgang steeg? We ontwerpen altijd zo dat een steeg makkelijk bereikbaar is om het fietsen op het trottoir te ontmoedigen.
vraag 29 antwoord	Komt er LED-verlichting? Ja, de hele wijk wordt voorzien van zuinige LED-verlichting.
vraag 30 antwoord	Kan een oversteek voor voetgangers komen op Kokerstr/Pr.vOranjestr voor bewoners Torenerf? Dit ligt buiten ons project maar we nemen dit op met de wegbeheerder.
vraag 31 antwoord	Liever korte en hoge drempels dan plateaus? Wij gaan bekijken of we beide soorten drempels kunnen toepassen.
vraag 32 antwoord	Ik heb liever een haag dan bomen? Zie antwoord 5.
vraag 33 antwoord	Mag je zomaar een steiger aanbrengen? Nee, dat mag niet. Hiervoor is toestemming of een vergunning nodig van de gemeente of van het Hoogheemraadschap.
vraag 34 antwoord	Worden ingepikte stukjes grond weer terug gevorderd? Als ons bekend is dat stukken grond zijn ingenomen dan zullen wij dit terugvorderen.